

## **YDELSESERKLÆRING**

### **Byggeprodukt "ZZ-Joint seal NE"**

**DoP-nr. ZZ-12-08**

1. Kendingskode for produkttypen: ETAG 026-3
2. Chargenummer: se stempling på byggeproduktet
3. Anvendelsesformål: brandbeskyttende fugetætning
4. Producent: Karl Zimmermann GmbH  
Marconistraße 7-9  
D-50769 Köln  
Tyskland
5. Befuldmægtiget: ikke relevant
6. System til vurdering af ydelsesbestandighed: system 1
7. Det bemyndigede organ, MPA Braunschweig, registreringsnummer 0761, har på grundlag af ETAG 026-3 og den/de europæiske tekniske godkendelse(r) (se tabel) foretaget den første afprøvning af byggeproduktet, den første inspektion på fabrikken, og af fabrikkens egen produktionskontrol samt den løbende overvågning, vurdering og evaluering af fabrikkens egen produktionskontrol efter System 1 og udstedt EF-overensstemmelseserklæringen hhv. -erklæringerne (se tabel).

<b>Europæisk teknisk godkendelse</b>	<b>EF-overensstemmelseserklæring</b>
ETA-12/0119 af 09.07.2012	0761-CPD-0264

8. Erklæret ydelse:

Væsentlige kendetegn	Ydelse	Harmoniseret teknisk specifikation
<b>Brandklassifikation</b>	Klasse E	EN 13501-1
<b>Brandmodstand</b>	Klassificeret som byggeprodukt hhv. byggesæt op til en brandmodstandsklasse EI 120 afhængigt af lokale parametre og af udførelsen. Detaljer: Se <ul style="list-style-type: none"><li>• ETA-12/0119</li></ul>	EN 13501-2
<b>Udnyttelsekategori</b>	Z <sub>1</sub>	ETAG 026-3

9. Produktets ydelse i henhold til punkt 1 og 2 svarer til den erklærede ydelse i henhold til punkt 8. Ansvarlig for udstedelsen af denne ydelseserklæring er udelukkende producenten i henhold til punkt 4.

Underskrevet for producenten og i producentens navn

Köln, 01.07.2013

  
.....  
Lars Volkmer, teknisk chef